

Herr Kramer fragt nach, ob der FF Einfeld geholfen werden könne, die bei der Löschwasserversorgung in der Straße Am Bondenholz ein Defizit habe. Eine Schneise zum Einfeld See könne eine Lösung sein. Fachdienstleiter Kasulke teilt mit, dass ein Wasserrohr zum See verlegt werden soll. Ein entsprechender Auftrag müsse gegebenenfalls neu gestartet werden, da es Verzögerungen bei der Auftragsvergabe gab.

Herr Dr. Dannmeier teilt mit, dass in unmittelbarer Nähe der Tankstelle in Gadeland ein Betrieb mit Abfällen handelt und fragt, ob dort eine erhöhte Gefahr in Sachen Brandschutz bestehe. Herr Kasulke führt aus, dass der Vorbeugende Brandschutz jeden Industriebetrieb genehmige und dort objektiv keine erhöhte Gefahr bestehe.