


WASBEKER STR. 132
24534 NEUMÜNSTER

Telefon 04321/ 9678-0
Telefax 04321/ 9678-41

Dipl.-Ing. Volker Wurr - Ingenieurbüro für Bauwesen, Wasbeker Str. 132 24534 Neumünster

Stadt Neumünster
Der Oberbürgermeister
Fachdienst Bau und Umwelt
bt. Zentrale Gebäudewirtschaft
Brachenfelder Str. 1-3

24534 Neumünster



Datum 06.03.2014

St. Nr. 24 221 10000

Feuerwehrgerätehaus in Neumünster-Wittorf

Am 05.03.2014 fand eine erneute Begehung des Gebäudes statt.

Es wurden keine weiteren Risse festgestellt. Der Riss in der linken Seitenwand ist verfugt. Hier wurde eine neue minimale Rissbildung festgestellt. Die Risse in der Rückwand sind nicht verfugt, das sollte umgehend durchgeführt werden.

Der hintere Sturz über der Öffnung zwischen den Fahrzeughallen hat noch eine genügend große Auflagerfläche. Da es sich um ein „statisch bestimmtes System“ handelt ist die Tragfähigkeit weiterhin gegeben.

Das Gebäude kann weiterhin genutzt werden. Eine regelmäßige (½ jährige) Überprüfung der Konstruktion sollte durchgeführt werden.