

Mangel-Nr.	Bezeichnung	baul.	organi-satorisc	1. Frist	Über-gangsfrist	Abhilfe vorübergehend	Lösung	erledigt Abhilfe	erledigt Lösung
2.1	Parkplätze für die Einsatzkräfte nicht ausreichend (21 Stück)	x		01.08.2024		regelmäßige Unterweisung			
2.2	Unzureichender Winterdienst	x		01.08.2024					
2.3	Fehlende / Unzureichende Beleuchtung der Verkehrswege im Freien	x		01.08.2024					
2.4	Unzureichend angebrachte Beleuchtung im Stauraum	x		01.08.2024					
2.5	Kreuzende Verkehrswege auf dem Alarmweg	x		01.08.2024		regelmäßige Unterweisung			
2.6	Fehlender Umkleideraum	x		01.08.2024					
2.7	Fehlende Trennung nach Geschlechtern in der Umkleide	x		01.08.2024					
2.8	Umkleideraum in der Fahrzeughalle	x		01.08.2024					
2.9	Unzureichende Schutzkleidung		x	01.08.2024			Überprüfung Schutzkleidung		
2.10	Fehlende Feuerwehrjacken		x	01.08.2024			Beschaffung dünne Einsatzschutzkleidung		
2.11	Verkehrswege im Stellplatzbereich der Anhänger	x		01.08.2024		Unterweisung, sicherstellen nur unterwiesenes Personal zur Entnahme der Anhänger			
2.12	Lagerung in Verkehrswegen	x	x	01.08.2024		Verkehrswege räumen			
2.13	Beleuchtungsstärke im Stellplatzbereich der Anhänger (Meierei)	x		01.08.2024					
2.14	Heizung im Stellplatzbereich der Anhänger (Meierei)	x		01.08.2024					
2.15	Aufbewahrung von gebrauchten Putztüchern / brennbarer Abfällen		x	01.08.2024			Beschaffung widerstandsfähiger, dicht verschlossener Behälter		

2.16	Nutzung von Regalen zur Lagerung von Gegenständen		x	01.08.2024			Regalprüfung durchführen, Änderung der Lagerung		
2.17	Lagern von Druckgasflaschen		x	01.08.2024			Beschaffung Gasflaschenschrank für außen		
2.18	Fehlende Prüfung nach der UVV Fahrzeuge		x	01.08.2024			Durchführen UVV (Hagemann?!)		
2.19	Fehlende Prüfung der handbetätigten Tore		x	01.08.2024			wurde durchgeführt und Nachweise bereits erbracht		x
2.20a	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel - ortsfeste Anlagen		x	01.08.2024			Prüfung durchführen lassen		
2.20b	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel - ortsveränderliche Betriebsmittel		x	01.08.2024			Prüfung durchführen lassen		
2.21	Fehlende Prüfung des Druckluft-Kompressors		x	01.08.2024			Prüfung durch befähigte Person durchführen lassen		
2.22	Fehlender Nachweis der regelmäßigen Geräteprüfung von Leitern, die nicht zur Beladung der Feuerwehrfahrzeuge gehören		x	01.08.2024			Prüfung durch befähigte Person durchführen lassen		
2.23	Fehlende Gefährdungsbeurteilung		x	01.08.2024			GFB Online durchführen		
2.24	Hinweis zur ZED / elektronische Unfallanzeige		x	01.08.2024					